



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsfb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 18-1/Прим/19а ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 59 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 59 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

197372, Санкт-Петербург, Яхтенная улица, дом 34, строение 1

Акт № 18-1/Прим/19а от 15 ноября 2019 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197372, Санкт-Петербург, Яхтенная улица, дом 34, строение 1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1 422,7 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 1 321,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

Плановая мощность: 80 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5года до 4 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Голланд Елена Геннадьевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с

Акт №18-1/В/19а от 15.11.2019	ГБДОУ детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Яхтенная ул. д.34, строение 1		СТЬ ОПОН «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
					2



учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **да, не соответствует С**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет, в момент осмотра данная страница была недоступна**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

Акт №18-1/В/19а от 15.11.2019	ГБДОУ детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Яхтенная ул. д.34, строение 1	 СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------	--	---	---	-----------

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 24 от 15.10.2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в организации:</p> <p>- заместителя заведующего по АХР – Хрунову И.Г.;</p> <p>2. Ответственные за оказание ситуационной помощи:</p> <p>- заместитель заведующего по АХР – Хрунова Ирина Геннадьевна;</p> <p>- воспитатель – Бахтиярлова Надежда Васильевна;</p> <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 24 от 15.10.2019 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 15.10.2019 г.</p>	№24 от 15.10.2019
1.2.	К, О, С, Г, У	<p>Прилегающая территория частично доступна. Два входа на территорию со стороны Богатырского пр. и со стороны территории жилого дома. Ширина пешеходного пути минимальная, занижения обустроены, разделительный бордюр между тротуаром и газоном есть, но выполнен в уровень тротуара. Входные группы одинаковые – калитка и транспортные ворота, ширина калитки стандартная. На входных группах информация об учреждении отсутствует, домофоны установлены на стандартной высоте, табличка с номером телефона ответственного сотрудника, со знаком «ИНВАЛИД» и/или кнопка вызова ответственного за оказание ситуационной помощи сотрудника не установлены. Схемы движения к доступному входу нет.</p>	

1.3.	К	Избирательно доступно. Вход возможен через обе входные группы. Высота установки домофона не соответствует данной категории. Сопровождение по требованию.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	О, Г, У	Частично доступно. Информация об учреждении, схема движения к доступному входу отсутствует.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№24 от 15.10.2019
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение имеет две входные группы. Одна со стороны Богатырского пр., другая со стороны территории жилого дома. Входная группа со стороны Богатырского пр. – вход с уровня земли, металлическая дверь со смотровой панелью, защищенной решеткой стандартной ширины, порог нормативный, полотно двери контрастно стене здания, ручка двери контрастна полотну двери, внутренняя дверь входного узла также стандартной ширины со смотровой панелью с защитной решеткой. Над входной группой навес, есть подсветка и водоотвод. Информационной таблички нет, кнопки вызова помощи со знаком «ИНВАЛИД» нет. Далее узкий коридор с минимальной разворотной площадкой и перепадом высот. Вторая входная группа аналогичная первой, различие в перепаде высот перед наружной дверью, установлена информационная табличка, более широкий тамбур.	
2.2.	К	Избирательно доступно. Для данной категории более удобен вход со стороны Богатырского пр., т.к. нет перепада высот. Но если посетителей на кресле-коляске большого габарита рекомендован вход со стороны территории жилого дома при наличии помощи сотрудника учреждения. Отсутствие кнопки вызова помощи на входной группе со стороны Богатырского пр. ограничивает возможность использования данного входа. Сопровождение по необходимости.	
2.3.	О, Г, У	Избирательно доступно. Отсутствует навигация и информация на входной группе.	
2.4.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№24 от 15.10.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено на 3-х этажах, оборудовано лифтом. Ширина коридоров минимальна, есть «карманы», местами пороги с небольшим превышением, внутренние лестницы оборудованы поручнями, с одной стороны, поручни установлены на 3-х высотах.	
3.2.	К	Частично доступно. Требуется сопровождение при подъеме на лифте, перед входом в лифт имеется препятствие – порог с небольшим превышением. Сопровождение по необходимости.	

3.3.	О, Г, У	Избирательно доступно. Есть места для отдыха. Внутри здания навигация, которая отвечает требованиям универсального дизайна, но на момент обследования установлена не в полном объеме. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С	Условно доступно. Элементов адаптации пространства для данной категории нет. Отсутствует контрастирование краевых ступеней внутренней лестницы. Необходимо сопровождение.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№24 от 15.10.2019
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги могут оказываться на всех этажах здания.	
4.2.	К, О, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С, Г	Условно доступно. Необходимо сопровождение. Индивидуальных ТСР для данных категорий нет.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№24 от 15.10.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов находится на 1 этаже здания. На двери отсутствует табличка. Помещение минимально приспособлено. Раковина не соответствует нормативным требованиям, поручень не установлен, крючки для трости/костылей/одежды не установлены, тревожной кнопки нет, цветового зонирования нет.	
5.2.	Г, У	Избирательно доступно. Отсутствует информационная табличка. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	К, О	Условно доступно. Оборудование для данных категорий минимально. Сопровождение по требованию.	
5.4.	С	Условно доступно. Помещение не имеет элементов адаптации для данной категории. Сопровождение по требованию.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№24 от 15.10.2019
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№24 от 15.10.2019
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://59-dou.spb.ru</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - версия для слабовидящих. <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - ссылка на страницу сайта city4you.spb.ru, где размещена информация о доступности объекта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>1. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении ул. Яхтенная и пр. Богатырский:</p> <p>1.1. Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения: 130 - 240 м.</p> <p>1.2. Время движения пешком около 2 - 3 минуты.</p> <p>1.3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту.</p> <p>1.4. Пешеходные переходы регулируемые.</p> <p>1.5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам.</p> <p>Остановки оборудованы для инвалидов-колясочников.</p> <p>Автобус № 125, 126, 180, 184 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Троллейбус № 23 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутное такси № К-94. К-166 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковки нет. Возможно запарковаться на внутридомовой территории.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения в раздел «Доступная среда» разместить информацию:
 - о способах получения услуг для инвалидов;
 - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
 - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;
 - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
 - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.
 - условия его доступности по категориям инвалидов;

Акт №18-1/В/19а от 15.11.2019	ГБДОУ детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Яхтенная ул. д.34, строение 1		Выполнил	Лист
				7

- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;
 - если было проведено анкетирование объекта, разместить активную ссылку на сайт city4you.spb.ru, на страничку с информацией об объекте;
- Размещенная информация должна быть написана простым понятным языком. На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
 3. Разместить на входных группе на территорию учреждения информацию об учреждении, схему пути-движения к доступному входу на территорию учреждения и входу в учреждение. Указать как наиболее доступный вход для инвалидов на коляске со стороны Богатырского пр., разместить знак «ИНВАЛИД» (можно на синем фоне), установить кнопку вызова персонала на высоте 0,75 до 1,2 м.
 4. На главной входной группе в учреждение установить информационную табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 5. Выполнить контрастирование краевых ступеней внутренних лестниц, контрастирование колон в спортивном зале, контрастирование проходов, проемов.
 6. Дооборудовать туалет для инвалидов, заменить раковину, установить крючки для трости/костылей/одежды, тревожную кнопку, остальное оборудование разместить в доступном, комфортном месте, на входной двери установить значок туалета для инвалидов, при входе на стене со стороны ручки двери разместить мнемосхему размещения оборудования в туалете.
 7. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху, на информационном стенде разместить Памятку для инвалидов и других категорий МГН.
 8. По возможности установить оборудование для инвалидов по слуху, например индукционную петлю.

Примечание:



Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Заведующий ГБДОУ детский сад №59
Приморского района СПб


/Е.Т. Голланд/

Президент СПб ОПОИ
«На коляске без барьеров»


/Ю.В. Яганова/

Акт №18-1/В/19а от 15.11.2019	ГБДОУ детский сад № 59 Приморского района Санкт-Петербурга СПб, Яхтенная ул. д.34, строение 1	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
-------------------------------	--	--	--	-----------